



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27,

тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 28-80-58

Отдел надзорной деятельности г. Архангельска

163013, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д.41, тел. 23-00-24, E-mail: nadzorarh@yandex.ru.

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 851

г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 41
(место составления акта)

15:00

(время,

18.12.2015

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС
России по Архангельской области от 15 декабря 2015 года № 851

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания детского сада по адресу: г.Архангельск,
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты,

ул.Гайдара, д.45

место проведения проверки)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 180 «Парусок»
(наименование юридического (их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) инди-
видуального (ых) предпринимателя (ей), с указанием ИНН, гражданина - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 18 ” декабря 20 15 г.с 14 час. 00 мин.до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01ч.00м

Общая продолжительность проверки: « 01 » день (ей) (01 час. 00мин.)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий МБДОУ Д/с № 180 Окулова Любовь Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

« 14 » часов « 00 » минут « 18 » декабря 2015 г. Окулова
(подпись)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Грудько Елена Николаевна - инспектор отделения
надзорной деятельности Октябрьского округа ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного
управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архан-
гельска Архангельской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ Д/с № 180 Окулова Любовь Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы - правообладателя объекта защиты МБДОУ Детский сад № 180;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Гайдара, д.45

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не является объектом культурного наследия

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Елка установлена в помещении музыкального зала в центре на 2-м этаже 2-х этажного здания детского сада, эвакуационные выходы свободны, расстояние от веток елки до стен и потолка – более 1 метра. Нарушения требований пожарной безопасности в помещении музыкального зала по адресу: г. Архангельск, ул.Гайдара, д.45, не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз не оформлялись.
4. Фототаблица не оформлялась.

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: не предоставлялось.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: не оформлялось.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Грудько Елена Николаевна – инспектор отделения надзорной деятельности Октябрьского округа ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“18”

12

2015

г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Детсад 180 Окунева Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя)

“18”

12

2015

г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Окулова Любовь Васильевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022